

כ"ב אלול תשע"ג
28 אוגוסט 2013
2013-0001-2549

לכבוד

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה- במסעדת אבו סעיד
רח' בן גוריון 82 הרצליה

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיורים ולקחת דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 31.07.2013 נערך ביקור בעסק הנדון בהשתתפות:
מהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציג "אקודן" מר איציק אהרון, נציג "מי הרצליה"
מר ג'אמיל, נציג המסעדה.

להלן ממצאי הביקור:

1. בשעה 12:28 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השמן של המסעדה.
תעודת מעבדה מס' 27196.

2. הדגימה נבדקה במעבדת אקודן.

3. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכם בתעודת מעבדה, מס' 27196 (חריגות מודגשות)

פרמטר	יחידות	אבו סעיד	תקן שפכים אסורים	תקן שפכים חריגים
מס' תעודת מעבדה		27196		
כלל מוצקים מרחפים	מג"ל	490		1000
הגבה		5.19	תחום מותר 10 - 6	
כלורידים	מג"ל	248	430	
צח"ב כללי	מג"ל	1040		
צח"כ כללי	מג"ל	2580		2000
דטרגנטים אניונים	מג"ל	28	40	
שמנים כלליים	מג"ל	196	200	
נתרן	מג"ל	213	230	

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

1. יש לפנות שמן אורגני משומש למחזור.
 2. כדי לעמוד בתקן ולא לחרוג במוצקים מרחפים יש להציב מלכודת מוצקים או רשתות איסוף בשטח המטבח.
 3. יש להפחית שימוש בחומרים בעלי pH חומצי.
 4. תכולת מפרידי השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.
 5. על מנהל העסק מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם העסק ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטת באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: moran@mey-herz.co.il.
 6. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
 7. על מנהל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני יעמדו בטיב הנדרש בחוק.
- לידיעתך, ע"פ הכללים הנ"ל הינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים חריגים ואסורים.

אריק אבנר
מהנדס ראשי
תאגיד מי הרצליה

דניאל סולומון
מנהל איכות הסביבה
אקודן

העתקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' מורן חנן, מהנדסת מחלקת ביו, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. באמצעות דוא"ל
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל
תיק מפעל אלקטרוני