

כ"ח טבת תשע"ד
31 דצמבר 2013
2013-0001-3780

לכבוד

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה- במסעדת אבו סעיד
רח' בן גוריון 82 הרצליה

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיוורים ולקחת דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 09.12.2013 נערך ביקור בעסק הנדון בהשתתפות:
מהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציג "אקודן" מר אלי, נציג המסעדה.

להלן ממצאי הביקור:

1. בשעה 11:08 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השמן של המסעדה. תעודת מעבדה מס' 28830.

2. הדגימה נבדקה במעבדת אקודן.

3. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכם בתעודת מעבדה, מס' 28830 (חריגות מודגשות)

תקן שפכים חריגים	תקן שפכים אסורים	אבו סעיד	יחידות	פרמטר
		28830		מס' תעודת מעבדה
1000		870	מג"ל	כלל מוצקים מרחפים
	תחום מותר 10 - 6	4.84		הגבה
	430	233	מג"ל	כלורידים
		2105	מג"ל	צח"ב כללי
2000		5295	מג"ל	צח"כ כללי
	40	22	מג"ל	דטרגנטים אניונים
	200	288	מג"ל	שמנים כלליים
	230	165	מג"ל	נתרן

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

1. יש לפנות שמן אורגני משומש למחזור.
 2. יש להפחית שימוש בחומרים בעלי pH חומצי.
 3. תכולת מפרידי השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.
 4. על מנהל העסק מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם העסק ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: moran@mey-herz.co.il.
 5. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
 6. על מנהל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני יעמדו בטיב הנדרש בחוק.
- לידיעתך, ע"פ הכללים הנ"ל הינך חורה באיכות השפכים ברמת שפכים חריגים ואסורים.

אריק אבנר
מנהל ראשי
תאגיד מי הרצליה

דניאל סולומון
מנהל איכות הסביבה
אקודן

העתקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' מורן חנן, מהנדסת מחלקת ביוב, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. באמצעות דוא"ל
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל
תיק מפעל אלקטרוני