

י"ג טבת תשע"ד  
16 דצמבר 2013  
2013-0001-3617

לכבוד

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה- תנעמי חומוס בר  
רח' אבא אבן 18

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיוורים ולקחת דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 26.11.2013 נערך ביקור בעסק הנדון בהשתתפות:  
מהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציג "אקודן" מר איציק אהרון, נציג "מי הרצליה"  
מר בועז, נציג העסק.

להלן ממצאי הביקור:

1. בשעה 9:54 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השומן של המסעדה. תעודת מעבדה מס' 26525.
2. לעסק מפריד שומן של 600 ליטר מתחת לכיור. הדגימה נבדקה במעבדת אקודן.
3. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכם בתעודת מעבדה, מס' 28655 (חריגות מודגשות)

פרמטר	יחידות	תנעמי חומוס בר	תקן שפכים אסורים	תקן שפכים חריגים
מס' תעודת מעבדה		28655		
כלל מוצקים מרחפים	מג"ל	323		1000
הגבה		5.83	תחום מותר 10 - 6	
כלורידים	מג"ל	135	430	
צח"ב כללי	מג"ל	436		
צח"כ כללי	מג"ל	1024		2000
דטרגנטים אניונים	מג"ל	ND	40	
שמנים כלליים	מג"ל	119	200	
נתרן	מג"ל	ND	230	

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

1. תכולת מפרידי השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.

2. יש להתקין מערכת מתאימה לנטרול השפכים.

3. על מנהל העסק מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם העסק ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: [moran@mey-herz.co.il](mailto:moran@mey-herz.co.il).

4. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.

5. על מנהל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני יעמדו בטיב הנדרש בחוק.

ע"פ הכללים הנ"ל הינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים אסורים.

בברכה,

אריק אבנר  
מהנדס ראשי  
תאגיד מי הרצליה

דניאל סולומון  
מנהל איכות הסביבה  
אקודן

העתקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל  
גב' מורן חנן, מהנדסת מחלקת ביוב, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל  
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. באמצעות דוא"ל  
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל  
תיק מפעל אלקטרוני