

כ"ט אייר תשע"ג
09 מאי 2013
2013-0001-1381

לכבוד

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה- בורגר ראנץ' שער העיר
רח' בן גוריון 22 א הרצליה

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיורים ולקחת דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 10.04.2013 נערך ביקור בעסק הנדון בהשתתפות: מהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציג "אקודן" מר אמיר, נציג המסעדה, מר איציק אהרון, נציג "מי הרצליה"

להלן ממצאי הביקור:

1. בשעה 12:55 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השמן של המסעדה. תעודת מעבדה מס' 26019.

2. הדגימה נבדקה במעבדת אקודן.

3. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכמו בתעודת מעבדה, מס' 26019 (חריגות מודגשות)

פרמטר	יחידות	בורגר ראנץ'	תקן שפכים אסורים	תקן שפכים חריגים
מס' תעודת מעבדה		26019		
כלל מוצקים מרחפים	מג"ל	479		800
הגבה		5.44	תחום מותר 10 - 6	
כלורידים	מג"ל	181	430	
צ.ח"ב ככלי	מג"ל	1343		
צח"כ כללי	מג"ל	2450		2000
דטרגנטים אניונים	מג"ל	220	40	
שמנים כלליים	מג"ל	61	200	
נתרן	מג"ל	255	230	

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

1. יש לפנות שמן אורגני משומש למחזור.
 2. יש להפחית שימוש בחומרים בעלי pH חומצי.
 3. ריכוז הצח"כ הגבוה וריכוז השמנים הנמוך יחסית מצביעים על כי שפכי העסק מכילים חומרים אורגניים מסיסים דוגמת סוכרים. לפיכך, יש לקבוע נהלי עבודה במטבח המסעדה, להפרדת ולהפחתת חומרים אלה, לפני הגיעם לשפכים
 4. תכולת מפרידי השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.
 5. על מנהל העסק מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם העסק ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטת באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: moran@mey-herz.co.il.
 6. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
 7. על מנהל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני יעמדו בטיב הנדרש בחוק.
- לידיעתך, ע"פ הכללים הנ"ל הינך חורה באיכות השפכים ברמת שפכים חריגים ואסורים.

אריק אבנר
מנהל ראשי
תאגיד מי הרצליה

דניאל סולומון
מנהל איכות הסביבה
אקודן

העתקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' מורן חנן, מהנדסת מחלקת ביו, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. באמצעות דוא"ל
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל
בורגר ראנץ' שער העיר רח' בן גוריון 22 א הרצליה.
תיק מפעל אלקטרוני