

ל' כסלו תשע"ד
03 דצמבר 2013
2013-0001-3511

לכבוד

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה- בבית אבות יוליאנה
רח' דוד רזיאל 22 הרצליה

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביון (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביון) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיורים ולקחת דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 04.11.2013 נערך ביקור בעסק הנדון בהשתתפות:
מהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציג "אקודן" מר איציק אהרון, נציג "מי הרצליה"
מר דוד ברנדשטיין, מנהל אחזקה בית אבות יוליאנה.

להלן ממצאי הביקור:

1. בשעה 13:03 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השומן של בית אבות. תעודת מעבדה מס' 28413.

2. הדגימה נבדקה במעבדת אקודן.

3. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכם בתעודת מעבדה, מס' 28413 (חריגות מודגשות)

פרמטר	יחידות	בית אבות יוליאנה	תקן שפכים אסורים	תקן שפכים חריגים
מס' תעודת מעבדה		28413		
כלל מוצקים מרחפים	מג"ל	1734		1000
הגבה		5.20	תחום מותר 10 - 6	
כלורידים	מג"ל	248	430	
צח"ב כללי	מג"ל	2867		
צח"כ כללי	מג"ל	5445		2000
דטרגנטים אניונים	מג"ל	65	40	
שמנים כלליים	מג"ל	544	200	
בורון	מג"ל	0.127	1.5	
נתרן	מג"ל	153	230	

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

1. יש להתקין מערכת מתאימה לנטרול השפכים. כדי למנוע חריגה בערך הגבה.
2. יש לפעול להפחתת הדטרגנטים בשפכי העסק. כמו כן שימוש בדטרגנטים ירוקים
3. תכולת מפרידי השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.
4. על מנהל העסק מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמה תחת שם העסק ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-710829 ו/או למייל: moran@mey-herz.co.il
5. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
6. על מנהל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני יעמדו בטיב הנדרש בחוק.
7. יש לפעול להפחתת הדטרגנטים בשפכי העסק על ידי שימוש בדטרגנטים ירוקים.
8. יש לפנות שמן אורגני משומש.
9. כדי לעמוד בתקן ולא לחרוג במוצקים מרחפים יש להציב מלכודת מוצקים או רשתות איסוף בשטח המטבח.

ע"פ הכללים הנ"ל הינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים חריגים ואסורים.

אריק אבנר
מהנדס ראשי
תאגיד מי הרצליה

דניאל סולומון
מנהל איכות הסביבה
אקודן

העתיקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' מורן חנן, מהנדסת מחלקת ביוב, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. באמצעות דוא"ל
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל
תיק מפעל אלקטרוני