

05 יולי 2012  
2012-0001-1147

לכבוד

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה- בבית אבות יוליאנה  
רח' דוד רזיאל 22 הרצליה

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיורים ולקוחות דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 04.06.2012 נערך ביקור בעסק הנדון בהשתתפות: מהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציג "אקודן" מר איציק אהרון, נציג "מי הרצליה" מר דוד ברנדשטיין, מנהל אחזקה בית אבות יוליאנה.

להלן ממצאי הביקור:

1. בשעה 10:12 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השומן של בית אבות. תעודת מעבדה מס' 12958.
2. הדגימה נבדקה במעבדת אקודן.
3. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכם בתעודת מעבדה, מס' 12958 (חרגות מודגשות)

פרמטר	יחידות	בית אבות יוליאנה	תקן שפכים אסורים	תקן שפכים חריגים
מס' תעודת מעבדה		12958		
כלל מוצקים מרחפים	מג"ל	705		400
הגבה		4.91	תחום מותר 10 - 6	
כלורידים	מג"ל	146	430	
צח"ב כללי	מג"ל	1437		
צח"כ כללי	מג"ל	2627		800
דטרגנטים אניונים	מג"ל	74.70	40	
שמנים כלליים	מג"ל	302	200	
בורון	מג"ל	0.195	1.5	
נתרן	מג"ל	122	230	

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

1. תכולת מפרידי השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.
2. על מנהל העסק מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם העסק ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: [moran@mey-herz.co.il](mailto:moran@mey-herz.co.il)
3. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
4. על מנהל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני יעמדו בטיב הנדרש בחוק.

ע"פ הכללים הנ"ל הינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים אסורים. לידעתך, מהבדיקה הבאה תחויב בהתאם ל"תעריף שירותי ביוב לשפכים".

אריק אבנר  
מהנדס ראשי  
תאגיד מי הרצליה

דניאל סולומון  
מנהל איכות הסביבה  
אקודן

העתקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל  
גב' מורן חנן, מהנדסת מחלקת ביוב, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל  
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. באמצעות דוא"ל  
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל  
תיק מפעל אלקטרוני