

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה- במסעדת בנדיקט ודופלקס
רח' האצ"ל 1 הרצליה

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיורים ולקוחות דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 13.02.2014 נערך ביקור בעסק הנדון בהשתתפות: מהנדסת מישל מחיה, מהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציגי "אקודן" מר איתמר, נציג המסעדה.

להלן ממצאי הביקור:

למסעדה מפריד שומן משוטף עם מסעדת דופלקס הנמצאת בקומה העליונה.

1. בשעה 10:52 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השומן של המסעדה בחצר.

2. הדגימה נבדקה במעבדת אקודן.

3. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכמו בתעודת מעבדה, מס', 29610 (חריגות מודגשות)

פרמטר	יחידות	מסעדת בנדיקט	תקן שפכים אסורים	תקן שפכים חריגים
מס' תעודת מעבדה		29610		
כלל מוצקים מרחפים	מג"ל	1935		400
הגבה		6.08	תחום מותר 10 - 6	
כלורידים	מג"ל	261	430	
צח"ב כללי	מג"ל	5005		
צח"כ כללי	מג"ל	6430		800
דטרגנטים אניונים	מג"ל	32	40	
שמנים כלליים	מג"ל	1280	200	
נתרן	מג"ל	299	230	
זרחן	מג"ל	23.6		15

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

1. כדי לעמוד בתקן ולא לחרוג במוצקים מרחפים יש להציב מלכודת מוצקים או רשתות איסוף בשטח המטבח.
 2. תכולת מפרידי השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.
 3. על מנהל העסק מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם העסק ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: moran@mey-herz.co.il
 4. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
 5. על מנהל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בטיב הנדרש בחוק.
- ע"פ הכללים הנ"ל הינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים חריגים ואסורים.

תאגיד מי הרצליה

חברת "אקודן"- מרכז המומחים לתשתיות סביבה

העתקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' מורן חנון, מהנדסת מחלקת ביוב, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל
תיק מפעל אלקטרוני