

ד' אב תשע"ג
14 יולי 2013
2013-0001-2094

לכבוד

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה- מסעדת ג'אפניקה
הסדנאות 10 הרצליה

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיוורים ולקחת דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 12.06.2013 נערך ביקור בעסק הנדון בהשתתפות:
מהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציג "אקודן"
מר איציק אהרון, נציג "מי הרצליה"
מר יצחק אזקרי, בעל המסעדה.

להלן ממצאי הביקור:

1. בשעה 11:51 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השמן של המסעדה
2. הדגימה נבדקה במעבדת אקודן.
3. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכמו בתעודת מעבדה, מס', 26530 (חריגות מודגשות)

פרמטר	יחידות	מסעדת ג'אפניקה	תקן שפכים אסורים	תקן שפכים חריגים
מס' תעודת מעבדה		26530		
הגבה		4.31	תחום מותר 10 - 6	
כלורידים	מג"ל	357	430	
TSS	מג"ל	870		1000
צח"ב כללי	מג"ל	2930		
צח"כ כללי	מג"ל	5370		2000
דטרגנטים אניונים	מג"ל	54	40	
שמנים כלליים	מג"ל	286	200	
נתרן	מג"ל	322	230	

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

1. תכולת מפרידי השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.
 2. יש להתקין מערכת מתאימה לנטרול השפכים.
 3. יש להשתמש בחומרי ניקוי, המכילים דטרגנטים פריקים בלבד. רשימת הדטרגנטים הנ"ל מופיעה באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.
 4. יש לפעול להפחתת שימוש בחומרים המכילים מלחים.
 5. על מנהל העסק מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם העסק ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: moran@mey-herz.co.il.
 6. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
 7. על מנהל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני יעמדו בטיב הנדרש בחוק.
- ע"פ הכללים הנ"ל הינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים חריגים ואסורים.

בברכה,

אריק אבנר
מהנדס ראשי
תאגיד מי הרצליה

דניאל סולומון
מנהל איכות הסביבה
אקודן

העתקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' מורן חנן, מהנדסת מחלקת ביוב, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. באמצעות דוא"ל
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל
תיק מפעל אלקטרוני