

ט"ז כסלו תשע"ד
19 נובמבר 2013
2013-0001-3312

לכבוד

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה - "דיוור מוגן שבעת הכוכבים"
רח' הנשיא 138 הרצליה 46399

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביו (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביו) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיורים ולקחת דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 22.10.2013 נערך ביקור בעסק הנדון בהשתתפות:
מהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציג "אקודן"
מר בן-עמי נציג בבית שבעת הכוכבים.

להלן ממצאי הביקור:

1. בשעה 11:43 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השומן של בית אבות. תעודת מעבדה מס' 28231.

2. הדגימה נבדקה במעבדת אקודן.

3. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכם בתעודת מעבדה, מס', 28231 (חריגות מודגשות)

פרמטר	יחידות	בית שבעת הכוכבים	תקן שפכים אסורים	תקן שפכים חריגים
מס' תעודת מעבדה		28231		
כלל מוצקים מרחפים	מג"ל	438		1000
הגבה		5.07	תחום מותר 10 - 6	
כלורידים	מג"ל	223	430	
צח"ב כללי	מג"ל	1753		
צח"כ כללי	מג"ל	2770		2000
דטרגנטים אניונים	מג"ל	31	40	
שמנים כלליים	מג"ל	176	200	
זרחן	מג"ל	30.71		30
בורון	מג"ל	0.256	1.5	
נתרן	מג"ל	158	230	

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

1. תכולת מפרידי השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.
 2. יש להתקין מערכת מתאימה לנטרול השפכים. כדי למנוע חריגה בערך הגבה.
 3. על מנהל העסק מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם העסק ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: moran@mey-herz.co.il
 4. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
 5. על מנהל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בטיב הנדרש בחוק.
- ע"פ הכללים הנ"ל הינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים חריגים ואסורים.

אריק אבנר
מהנדס ראשי
תאגיד מי הרצליה

דניאל סולומון
מנהל איכות הסביבה
אקודן

העתקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' מורן חנן, מהנדסת מחלקת ביו, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. באמצעות דוא"ל
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל
תיק מפעל אלקטרוני