

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה - "דיר מוגן שבעת הכוכבים"

רח' הנשיא 138 הרצליה 46399

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיורים ולקיחת דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 04.02.2014 נערך ביקור בעסק הנדון בהשתתפות: מהנדס ג'ורג' שטיינמן ומהנדסת מישל מחיה - נציגי "אקודן", מר בן-עמי נציג בבית שבעת הכוכבים.

להלן ממצאי הביקור:

1. בשעה 14:19 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השומן של בית אבות.
2. הדגימה נבדקה במעבדת אקודן.
3. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכמו בתעודת מעבדה, מס' 29442 (חריגות מודגשות)

| תקן שפכים חריגים | תקן שפכים אסורים | בית שבעת הכוכבים | יחידות | פרמטר |
|------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|
| | | 29442 | | מס' תעודת מעבדה |
| 400 | | 840 | מג"ל | כלל מוצקים מרחפים |
| | תחום מותר 10 - 6 | 5.45 | | הגבה |
| | 430 | 89 | מג"ל | כלורידים |
| | | 1419 | מג"ל | צח"ב כללי |
| 800 | | 2155 | מג"ל | צח"כ כללי |
| | 40 | 13 | מג"ל | דטרגנטים אניונים |
| | 200 | 236 | מג"ל | שמנים כלליים |
| 15 | | 17.5 | מג"ל | זרחן |
| | 1.5 | 0.14 | מג"ל | בורון |
| | 230 | 175 | מג"ל | נתרן |

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

1. תכולת מפרידי השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.

2. יש להתקין מערכת מתאימה לנטרול השפכים. כדי למנוע חריגה בערך הגבה.
3. על מנהל העסק מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם העסק ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ואו למייל: moran@mey-herz.co.il
4. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
5. על מנהל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני יעמדו בטיב הנדרש בחוק.

ע"פ הכללים הנ"ל הינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים חריגים ואסורים.

בברכה,

תאגיד מי הרצליה
חברת "אקודן" - מרכז המומחים לתשתיות סביבה

העתקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' מורן חנו, מהנדסת מחלקת ביוב, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. באמצעות דוא"ל
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל
תיק מפעל אלקטרוני