

י' כסלו תשע"ד
13 נובמבר 2013
2013-0001-3253

לכבוד

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה- במסעדת ריף בשרון בע"מ
חוף הים 99 הרצליה פיתוח

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיורים ולקוחות דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 17.10.2013 נערך ביקור בעסק הנדון בהשתתפות:
מהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציג "אקודן", מר איציק אהרון, נציג "מי הרצליה"
לא היה נציג של מסעדת הריף.

להלן ממצאי הביקור:

1. בשעה 11:25 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השומן של המסעדה. תעודת מעבדה מס' 28202.
2. מפריד השומן של מסעדת הריף נמצא בחדר שרות של מסעדת על הים בצמוד למפריד השומן של מסעדת על הים. יש לציין שלכל מסעדה מפריד שומן משלו.
3. הדגימה נבדקה במעבדת אקודן.
4. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכם בתעודת מעבדה, מס' 28202 (חריגות מודגשות)

פרמטר	יחידות	מסעדת הריף	תקן שפכים אסורים	תקן שפכים חריגים
מס' תעודת מעבדה		28202		
כלל מוצקים מרחפים	מג"ל	245		1000
הגבה		5.26	תחום מותר 10 - 6	
כלורידים	מג"ל	169	430	
צח"ב כללי	מג"ל	326		
צח"כ כללי	מג"ל	1090		2000
דטרגנטים אניונים	מג"ל	ND	40	
שמנים כלליים	מג"ל	142	200	
נתרן	מג"ל	110	230	

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

1. תכולת מפרידי השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.
2. חריגות חוזרות בהגבת השפכים מחייבת התקנת מערכת נטרול מתאימה.
3. על מנהל העסק מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם העסק ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: moran@mey-herz.co.il
4. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
5. על מנהל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בטיב הנדרש בחוק.

ע"פ הכללים הנ"ל הינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים אסורים.

אריק אבנר
מהנדס ראשי
תאגיד מי הרצליה

דניאל סולומון
מנהל איכות הסביבה
אקודן

העתקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' מורן חנן, מהנדסת מחלקת ביוב, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. באמצעות דוא"ל
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל
תיק מפעל אלקטרוני