

ה' כסלו תשע"ג
19 נובמבר 2012
2012-0001-2416

לכבוד

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה - במסעדת ריף בשרון בע"מ
חוף הים 99 הרצליה פיתוח

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיוורים ולקחת דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 22.10.2012 נערך ביקור בעסק הנדון בהשתתפות:
מהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציג "אקודן", גב' נילי אזולאי נציגת מסעדת על הים.
לא היה נציג של מסעדת הריף.

להלן ממצאי הביקור:

1. בשעה 14:23 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השומן של המסעדה. תעודת מעבדה מס' 24482.
2. מפריד השומן של מסעדת הריף נמצא בחדר שרות של מסעדת על הים בצמוד למפריד השומן של מסעדת על הים. יש לציין שלכל מסעדה מפריד שומן משלו.
3. הדגימה נבדקה במעבדת אקודן.
4. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכם בתעודת מעבדה, מס' 24482 (חריוגות מודגשות)

תקן שפכים חריגים	תקן שפכים אסורים	מסעדת הריף	יחידות	פרמטר
		24482		מס' תעודת מעבדה
400		123	מג"ל	כלל מוצקים מרחפים
	תחום מותר 10 - 6	5.87		הגבה
	430	164	מג"ל	כלורידים
		630	מג"ל	צח"ב כללי
800		851	מג"ל	צח"כ כללי
	40	9.30	מג"ל	דטרגנטים אניונים

	200	31	מג"ל	שמנים כלליים
	230	115	מג"ל	נתרן

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

1. תכולת מפרידי השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.
 2. על מנהל העסק מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם העסק ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: moran@mey-herz.co.il
 3. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
 4. על מנהל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בטיב הנדרש בחוק.
- ע"פ הכללים הנ"ל הינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים חריגים ואסורים.

אריק אבנר
מנהל ראשי
תאגיד מי הרצליה

דניאל סולומון
מנהל איכות הסביבה
אקודן

העתקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' מורן חנן, מהנדסת מחלקת ביוב, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. באמצעות דוא"ל
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל
תיק מפעל אלקטרוני