

ה' תשרי תשע"ד
09 ספטמבר 2013
2013-0001-2651

לכבוד

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה- השווארמה של חיים
רח' בן גוריון 8 הרצליה

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סוירים ולקחת דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 12.08.2013 נערך ביקור בעסק הנדון בהשתתפות:
מהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציג "אקודן", מר איציק אהרון, נציג "מי הרצליה"
מר איסק, נציג העסק.

להלן ממצאי הביקור:

1. בשעה 11:37 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השמן של המסעדה. תעודת מעבדה מס' 27350.
2. הדגימה נבדקה במעבדת אקודן.
3. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכם בתעודת מעבדה, מס' 27350 (חריגות מודגשות)

פרמטר	יחידות	השווארמה של חיים	תקן שפכים אסורים	תקן שפכים חריגים
מס' תעודת מעבדה		27350		
כלל מוצקים מרחפים	מג"ל	302		800
הגבה		5.44	תחום מותר 10 - 6	
כלורידים	מג"ל	393	430	
צח"ב כללי	מג"ל	1751		
צח"כ כללי	מג"ל	4100		2000
דטרגנטים אניונים	מג"ל	102	40	
שמנים כלליים	מג"ל	152	200	
נתרן	מג"ל	180	230	

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

1. יש לפנות שמן אורגני משומש למחזור.
2. העובדה כי נמדדו חריגות בערכי הצח"ב והצח"כ למרות ריכוז השמנים הנמוך, מצביעה על כך, כי מקורם בחומרים אורגניים מסיסים. לפיכך, יש לבצע שינויים תפעוליים ולקבוע נהלי עבודה למזעור החומרים האורגניים המסיסים המוצאים את דרכם לרשת הביוב.
3. יש לפעול להפחתת הדטרגנטים בשפכי העסק על ידי שימוש בדטרגנטים ירוקים.
4. תכולת מפרידי השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.
5. תכולת מפרידי השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.
6. על בעל העסק מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם העסק ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: moran@mey-herz.co.il.
7. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
8. על בעל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בטיב הנדרש בחוק.

לידיעתך, ע"פ הכללים הנ"ל הינך חורה באיכות השפכים ברמת שפכים חריגים ואסורים.

אריק אבנר
מהנדס ראשי
תאגיד מי הרצליה

דניאל סולומון
מנהל איכות הסביבה
אקודן

העתקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' מורן חנן, מהנדסת מחלקת ביוב, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. באמצעות דוא"ל
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל
תיק מפעל אלקטרוני