

ב' ניסן תשע"ב
25 מרץ 2012
2012-0001-1606

לכבוד

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה- השווארמה של חיים
רח' בן גוריון 8 הרצליה

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סוירים ולקחת דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 27.02.2012 נערך ביקור בעסק הנדון בהשתתפות:
מהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציג "אקודן", מר איציק אהרון, נציג "מי הרצליה"
מר איסק, נציג העסק.

להלן ממצאי הביקור:

1. בשעה 10:00 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השמן של המסעדה. תעודת מעבדה מס' 12236.

2. הדגימה נבדקה במעבדת אקודן.

3. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכם בתעודת מעבדה, מס' 12236 (חריגות מודגשות)

תקן שפכים חריגים	תקן שפכים אסורים	השווארמה של חיים	יחידות	פרמטר
		12236		מס' תעודת מעבדה
400		4583	מג"ל	כלל מוצקים מרחפים
	תחום מותר 10 - 6	6		הגבה
	430	190	מג"ל	כלורידים
		6020	מג"ל	צח"ב כללי
800		13975	מג"ל	צח"כ כללי
	40	175	מג"ל	דטרגנטים אניונים
	200	2000	מג"ל	שמנים כלליים
	230	105	מג"ל	נתן
15		15.40	מג"ל	זרחן

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

1. תכולת מפרידי השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.

2. על בעל העסק מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם העסק ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: moran@mey-herz.co.il.


3. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.

4. על בעל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני יעמדו בטיב הנדרש בחוק.

ע"פ הכללים הנ"ל הינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים חריגים ואסורים. לידעתך, מהבדיקה הבאה תחויב בהתאם ל"תעריף שירותי ביוב לשפכים".

בברכה,

מר דניאל סולומון



אריק אבנרי
מהנדס ראשי
תאגיד מי הרצליה

מנהל היחידה לאיכות הסביבה
חברת "אקודן"

העתיקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' מורן חנן, מהנדסת מחלקת ביוב, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. באמצעות דוא"ל
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל
רג'ואן מנשה, השווארמה של חיים, רח' בן גוריון 8 הרצליה
תיק מפעל אלקטרוני