

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה- ינות ביתן החושלים

רח' החושלים 3 הרצליה פיתוח

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיורים ולקחת דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 10.06.2014 נערך ביקור בעסק הנדון בהשתתפות:
מהנדסת מישל מחיה - נציגת "אקודן" ומנהל הסניף מר אנטולי רוסנובסקי.

להלן ממצאי הביקור:

1. בשעה 13:20 נלקחה דגימת שפכים בצינור T של מפריד השומן של סופר.
2. הדגימה נבדקה במעבדת אקודן.
3. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכם בתעודת מעבדה, מס' 30613 (חריגות מודגשות)

פרמטר	יחידות	ינות ביתן	תקן שפכים אסורים	תקן שפכים חריגים
מס' תעודת מעבדה		30613		
הגבה		4.37	תחום מותר 10 - 6	-
נתרן	מג"ל	331	230	-
כלורידים	מג"ל	509	430	-
צח"ב כללי	מג"ל	3708	-	-
צח"כ כללי	מג"ל	5045	-	800
זרחן	מג"ל	28.8	-	15
דטרגנטים אניונים	מג"ל	7	40	-
מרחפים TSS°C105	מג"ל	259	-	400
שמנים כלליים	מג"ל	73	200	-

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

1. תכולת מפרידי השומן תפונה עפ"י הוראות יצרן או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.
2. על מנהל העסק מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמה תחת שם העסק ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר.

3. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: moran@mey-herz.co.il.
 4. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
 5. על מנהל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני יעמדו בטיב הנדרש בחוק.
- ע"פ הכללים הנ"ל הינר חורג באיכות השפכים ברמת שפכים חריגים ואסורים.

בברכה,

תאגיד מי הרצליה

חברת "אקודן" - מרכז המומחים לתשתיות סביבה

העתיקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' מורן חנן, מהנדסת מחלקת ביוב, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל
תיק מפעל אלקטרוני