

י"א סיון תשע"ג
20 מאי 2013
2013-0001-1474

לכבוד

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה- מוסך הדקל
גלגלי הפלדה 14 הרצליה

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיוורים ולקוחות דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 23.04.2013 נערך ביקור בקניון הנדון בהשתתפות:
מהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציג "אקודן"
מר אמיר מזרחי, מנהל המוסך

להלן ממצאי הביקור:

1. בשעה 10:19 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השמן של המוסך.

2. הדגימות נבדקו במעבדת אקודן.

3. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכמו בתעודת מעבדה, מס' 26079

תקן שפכים חריגים	תקן שפכים אסורים	מוסך הדקל	יחידות	פרמטר
		26079		מס' תעודת מעבדה
	תחום מותר 10 - 6	5.20		הגבה
1000		784	מג"ל	TSS
		5025	מג"ל	צח"ב כללי
2000		8470	מג"ל	צח"כ כללי
	20	188	מג"ל	שמן מינרלי
	25	ND	מג"ל	אלומיניום
	0.6	0.078	מג"ל	כרום
	0.15	1.951	מג"ל	מוליבדן
	1	0.316	מג"ל	מנגן
	1	1.986	מג"ל	נחושת

	0.5	0.029	מג"ל	ניקל
	0.5	0.060	מג"ל	עופרת
	0.1	ND	מג"ל	קדמיום
	3	1.940	מג"ל	אבץ
	1.5	1.412	מג"ל	בורון
	230	249	מג"ל	נתרן
30		77.31	מג"ל	זרחן

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

1. השמן המשומש ומי הקרה (הרדיאטורים) יאגרו ויפנו לאתר מאושר. אין להזרים מי רדיאטורים ושמן משומש לרשת הביוב. מסנני השמן יאגרו יפנו לאתר מאושר. את כל קבלות הפינוי יש לשמור לביקורת.
2. תכולת מפרידי השמן תפונה לפחות פעם בחודשיים (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.
3. על מנהל המוסך מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השמן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם המוסך ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: moran@mey-herz.co.il.
4. בכל פינוי של מפריד השמן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
5. על מנהל המוסך לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בטיב הנדרש בחוק.

ע"פ הכללים הנ"ל הינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים חריגים ואסורים.

בברכה,

אריק אבנר
מהנדס ראשי
תאגיד מי הרצליה

דניאל סולומון
מנהל איכות הסביבה
אקודן

העתיקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' מורן חנן, מהנדסת מחלקת ביוב, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. באמצעות דוא"ל
תיק מפעל אלקטרוני