

י"ח אלול תשע"ב
05 ספטמבר 2012
2012-0001-1921

לכבוד

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה- מוסך גנאל
רח' גלגלי הפלדה 19 א. ת. הרצליה

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיורים ולקוחות דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 08.08.2012 נערך ביקור במוסך הנדון בהשתתפות:
מהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציג "אקודן"
מר איציק אהרון, נציג "מי הרצליה"
מר שמואל גנאל, מנהל המוסך

להלן ממצאי הביקור:

למוסך מפריד שמן של חברת רומולד ונפח של 2 מ"ק ללא מהצרה .

1. בשעה 10:08 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השמן של המוסך.
2. הדגימות נבדקו במעבדת אקודן.
3. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכמו בתעודת מעבדה, מס', 13534 (חריגות מודגשות)

תקן שפכים חריגים	תקן שפכים אסורים	מוסך גנאל	יחידות	פרמטר
		13534		מס' תעודת מעבדה
	תחום מותר 10 - 6	5.43		הגבה
		783	מג"ל	צח"ב כללי
800		1577	מג"ל	צח"כ כללי
	20	56	מג"ל	שמן מינרלי
400		34	מג"ל	TSS
	25	ND	מג"ל	אלומיניום
	0.6	ND	מג"ל	כרום

	0.15	0.056	מג"ל	מוליבדן
	1	0.463	מג"ל	מנגן
	1	0.157	מג"ל	נחושת
	3	1.294	מג"ל	אבץ
	0.5	ND	מג"ל	ניקל
	0.5	0.038	מג"ל	עופרת
	0.1	ND	מג"ל	קדמיום

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

1. תכולת מפרידי השמן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.
2. על מנהל המוסך מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השמן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם המוסך ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: moran@mey-herz.co.il.
3. בכל פינוי של מפריד השמן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
4. על מנהל המוסך לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בטיב הנדרש בחוק.

ע"פ הכללים הנ"ל הינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים חריגים ואסורים.

בברכה,

אריק אבנר
מהנדס ראשי
תאגיד מי הרצליה

דניאל סולומון
מנהל איכות הסביבה
אקודן

העתקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' מורן חנן, מהנדסת מחלקת ביוב, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. באמצעות דוא"ל
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל
תיק מפעל אלקטרוני