מי הרצליה בע"מ
תאגיד המים והביוב בהרצליה

אקודן
מרכז המומחים לתשתיות סביבה

כ"ט אייר תשע"ג
09 מאי 2013
2013-0001-1390

לכבוד **לכבוד**

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה- מלון דניאל
רח' רמת ים 60 הרצליה פיתוח

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיורים ולקיחת דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 24.04.2013 נערך ביקור במלון הנדון בהשתתפות, מהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציג "אקודן", מר דרור רפפורט, נציג המלון.

להלן ממצאי הביקור:

1. בשעה 11:38 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השומן של המלון. תעודת מעבדה מס' 26123.

2. הדגימות נבדקו במעבדת אקודן.

3. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכמו בתעודת מעבדה, מס', 26123 (חריגות מודגשות)

פרמטר	יחידות	מלון דניאל	תקן שפכים אסורים	תקן שפכים חריגים
מס' תעודת מעבדה		26123		
כלל מוצקים מרחפים	מג"ל	180		800
הגבה	מג"ל	6.50	תחום מותר 6 - 10	
כלורידים	מג"ל	266	430	
צח"ב כללי	מג"ל	86		
צח"כ כללי	מג"ל	1105		2000
דטרגנטים אניונים	מג"ל	38	40	
שמנים כלליים	מג"ל	479	200	
נתרן	מג"ל	276	230	
בורון	מג"ל	0.157	1.5	

<u>על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:</u>

1. יש לפנות שמן אורגני משומש למחזור.

2. תכולת מפרידי השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.

3. על מנהל המלון מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. <u>קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם המלון ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר.</u> הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס:09-9710829 ו/או למייל: moran@mey-herz.co.il.

4. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד <u>מכל תכולתו</u>, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.

5. על מנהל המלון לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני יעמדו בטיב הנדרש בחוק.

ע"פ הכללים הנ"ל הינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים אסורים.

בברכה,

דניאל סולומון
מנהל איכות הסביבה
אקודן

אריק אבנרי
מהנדס ראשי
תאגיד מי הרצליה

<u>העתקים:</u>
גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' מורן חנן, מהנדסת מחלקת ביוב, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. באמצעות דוא"ל
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל
תיק מפעל אלקטרוני