

כ"ה טבת תשע"ג
07 ינואר 2013
2013-0001-1156

לכבוד

לכבוד

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה- בבית מלון דן אכדיה הרצליה
רמת ים 101 הרצליה

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיוורים ולקיחת דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 17.12.2012 נערך ביקור בעסק הנדון בהשתתפות:
מהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציג "אקודן"
איגור שוורצר, מנהל אחזקה בית מלון דן אכדיה.

להלן ממצאי הביקור:

1. בשעה 11:25 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השומן של המלון.
תעודת מעבדה מס' 24981.

2. הדגימה נבדקה במעבדת אקודן.

3. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכם בתעודת מעבדה, מס' 24981

פרמטר	יחידות	בית מלון דן אכדיה	תקן שפכים אסורים	תקן שפכים חריגים
מס' תעודת מעבדה		24981		
כלל מוצקים מרחפים	מג"ל	47		400
הגבה		7.32	תחום מותר 10 - 6	
כלורידים	מג"ל	277	430	
צח"ב כללי	מג"ל	195		
צח"כ כללי	מג"ל	263		800
דטרגנטים אניונים	מג"ל	33	40	
שמנים כלליים	מג"ל	ND	200	
נתרן	מג"ל	199	230	

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

1. תכולת מפרידי השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.

2. על מנהל העסק מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם העסק ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: moran@mey-herz.co.il

3. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.

4. על מנהל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בטיב הנדרש בחוק.

ע"פ הכללים הנ"ל אינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים אסורים. לידעתך, במקרה של חריגה תחויב בהתאם ל"תעריף שירותי ביוב לשפכים".

אריק אבנר
מהנדס ראשי
תאגיד מי הרצליה

דניאל סולומון
מנהל איכות הסביבה
אקודן

הצתקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' מורן חנן, מהנדסת מחלקת ביוב, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. באמצעות דוא"ל
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל
תיק מפעל אלקטרוני