

י"ח שבט תשע"ג
29 ינואר 2013
2013-0001-1385

לכבוד

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה - "מלון תדמור"
רח' בזל 38 הרצליה

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיוורים ולקוחות דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 31.12.2012 נערך ביקור בעסק הנדון בהשתתפות:
מהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציג "אקודן" מר איציק אהרון, נציג "מי הרצליה"
נציג הבית מלון.

להלן ממצאי הביקור:

- בשעה 12:32 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השומן של המלון. תעודת מעבדה מס' 25176. הדגימה נבדקה במעבדת אקודן.
- להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכמו בתעודת מעבדה, מס' 25176 (חריגות מודגשות)

פרמטר	יחידות	מלון תדמור	תקן שפכים אסורים	תקן שפכים חריגים
מס' תעודת מעבדה		25176		
כלל מוצקים מרחפים	מג"ל	2740		400
הגבה		5.50	תחום מותר 10 - 6	
כלורידים	מג"ל	90	430	
צח"ב כללי	מג"ל	5742		
צח"כ כללי	מג"ל	11850		800
דטרגנטים אניונים	מג"ל	146	40	
שמנים כלליים	מג"ל	2383	200	
נתרן	מג"ל	515	230	
זרחן	מג"ל	24.60		15

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

1. תכולת מפרידי השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.
 2. על מנהל העסק מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם העסק ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: moran@mey-herz.co.il
 3. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
 4. על מנהל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בטיב הנדרש בחוק.
- ע"פ הכללים הנ"ל הינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים חריגים ואסורים.

אריק אבנר
מהנדס ראשי
תאגיד מי הרצליה

דניאל סולומון
מנהל איכות הסביבה
אקודן

העתיקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' מורן חנן, מהנדסת מחלקת ביוב, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. באמצעות דוא"ל
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל
תיק מפעל אלקטרוני