

כ"ח תשרי תשע"ד
02 אוקטובר 2013
2013-0001-2778

לכבוד

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה- מפגש השרון
רח' סוקולוב 20 הרצליה

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיוורים ולקחת דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 26.08.2013 נערך ביקור בעסק הנדון בהשתתפות:
מהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציג "אקודן" מר איציק אהרון, נציג "מי הרצליה"
מר מאיר, נציג המסעדה.

להלן ממצאי הביקור:

1. בשעה 12:24 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השמן של המסעדה.
תעודת מעבדה מס' 27538.

2. הדגימה נבדקה במעבדת אקודן.

3. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכם בתעודת מעבדה, מס' 27538 (חריגות מודגשות)

פרמטר	יחידות	מפגש השרון	תקן שפכים אסורים	תקן שפכים חריגים
מס' תעודת מעבדה		27538		
כלל מוצקים מרחפים	מג"ל	281		1000
הגבה		4.40	תחום מותר 10 - 6	
כלורידים	מג"ל	1002	430	
צח"ב כללי	מג"ל	1312		
צח"כ כללי	מג"ל	2670		2000
דטרגנטים אניונים	מג"ל	38	40	
שמנים כלליים	מג"ל	130	200	
נתרן	מג"ל	725	230	
זרחן	מג"ל	21.51		30

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

1. יש לפעול להפחתת, הכלורידים והנתרן (מלחים) בשפכי העסק.
2. יש להפחית שימוש בחומרים בעלי pH חומצי.
3. תכולת מפרידי השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.
4. על מנהל העסק מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם העסק ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטת באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: moran@mey-herz.co.il.
5. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
6. על בעל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני יעמדו בטיב הנדרש בחוק.

ע"פ הכללים הנ"ל הינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים אסורים וחריגים.

בברכה,

אריק אבנר
מהנדס ראשי
תאגיד מי הרצליה

דניאל סולומון
מנהל איכות הסביבה
אקודן

העתיקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' מורן חנן, מהנדסת מחלקת ביו, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. באמצעות דוא"ל
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל
תיק מפעל אלקטרוני