

20 יולי 2014
כ"ב תמוז תשע"ד
2014-0001-1908

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה בקפה מצדה רח' יוחנן הסנדלר 1 הרצליה פיתוח

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיוורים ולקייחת דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 30.06.2014 נערך ביקור בעסק הנדון בהשתתפות: מהנדס ג'ורג' שטיינמן ומהנדסת מישל מחיה - נציגי "אקודן" ומר חיים שמש, נציג המסעדה.

להלן ממצאי הביקור:

1. בשעה 12:25 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השומן של הבית קפה.
2. הדגימה נבדקה במעבדת אקודן.
3. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכמו בתעודת מעבדה, מס', 30842 (חריגות מודגשות)

פרמטר	יחידות	קפה מצדה	תקן שפכים אסורים	תקן שפכים חריגים
מס' תעודת מעבדה		30842		
כלל מוצקים מרחפים TSS	מג"ל	2300	-	400
הגבה		5.82	תחום מותר 10 - 6	-
כלורידים	מג"ל	456	430	-
צח"ב כללי	מג"ל	3905	-	-
צח"כ כללי	מג"ל	16,000	-	800
דטרגנטים אניונים	מג"ל	15	40	-
שמנים כלליים	מג"ל	1410	200	-
נתרן	מג"ל	413	230	-

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

1. כדי לעמוד בתקן ולא לחרוג במוצקים מרחפים יש להציב מלכודת מוצקים או רשתות איסוף בשטח המטבח.

2. יש להקפיד על להפחתת הכלורידים והנתרן (מלח) על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה.

3. תכולת מפריד השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.

4. על מנהל העסק מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם העסק ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: moran@mey-herz.co.il.

5. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.

6. על מנהל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני יעמדו בטיב הנדרש בחוק.

ע"פ הכללים הנ"ל הינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים חריגים ואסורים.

בברכה,

תאגיד מי הרצליה
חברת "אקודן" - מרכז המומחים לתשתיות סביבה

העתיקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' מורן חנן, מהנדסת מחלקת ביוב, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל
תיק מפעל אלקטרוני