

ב' ניסן תשע"ב  
25 מרץ 2012  
2012-0001-1611

**לכבוד**

**הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה בקפה מצדה**  
רח' יוחנן הסנדלר 1 הרצליה פיתוח

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיורים ולקיחת דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 05.03.2012 נערך ביקור בעסק הנדון בהשתתפות:  
מהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציג "אקודן"  
מר איציק אהרון, נציג "מי הרצליה"  
נציג הבית קפה .

**להלן ממצאי הביקור:**

1. בשעה 12:36 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השמן של הבית קפה. תעודת מעבדה מס' 12264.
2. הדגימה נבדקה במעבדת אקודן.
3. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכם בתעודת מעבדה, מס' 12264 (חריגות מודגשות)


| פרמטר             | יחידות | קפה מצדה | תקן שפכים אסורים | תקן שפכים חריגים |
|-------------------|--------|----------|------------------|------------------|
| מס' תעודת מעבדה   |        | 12264    |                  |                  |
| כלל מוצקים מרחפים | מג"ל   | 5050     |                  | 400              |

|     |                     |       |      |                  |
|-----|---------------------|-------|------|------------------|
|     | תחום מותר<br>10 - 6 | 5.52  |      |                  |
|     | 430                 | 293   | מג"ל | כלורידים         |
|     |                     | 4958  | מג"ל | צח"ב כללי        |
| 800 |                     | 8570  | מג"ל | צח"כ כללי        |
|     | 40                  | 83    | מג"ל | דטרגנטים אניונים |
|     | 200                 | 1528  | מג"ל | שמנים כלליים     |
|     | 230                 | 258   | מג"ל | נתרן             |
| 15  |                     | 17.70 | מג"ל | זרחן             |

### על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

1. תכולת מפרידי השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.
  2. על מנהל העסק מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם העסק ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: [moran@mey-herz.co.il](mailto:moran@mey-herz.co.il).
  3. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
  4. על מנהל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בטיב הנדרש בחוק.
- ע"פ הכללים הנ"ל הינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים חריגים ואסורים. לידעתך, מהבדיקה הבאה תחויב בהתאם ל"תעריף שירותי ביוב לשפכים".
- בברכה,

מר  
דניאל



סולומון

אריק אבנרי

מהנדס ראשי  
תאגיד מי הרצליה

מנהל היחידה לאיכות הסביבה  
חברת "אקודן"

### העתקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל  
גב' מורן חנן, מהנדסת מחלקת ביוב, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל  
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. באמצעות דוא"ל  
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל  
תיק מפעל אלקטרוני