

ח' תשרי תשע"ג
24 ספטמבר 2012
2012-0001-2064

לכבוד

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה- ביניים מרכזים 2000
רח' אבא אבן 1 הרצליה פיתוח

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיורים ולקחת דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 27.08.2012 נערך ביקור בעסק הנדון בהשתתפות:
מהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציג "אקודן"
מר שלמה שני, נציג בניין מרכזים 2000.

להלן ממצאי הביקור:

המפריד שומן מרכזי בגודל 9 מ"ק מטפל במספר מסעדות שבמתחם בית מרכזים 2000. בין במסעדות שהמפריד מטפל: עד העצם, אווזי ראובן ובתי קפה.

1. בשעה 11:12 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השמן של הבניין. תעודת מעבדה מס' 13679.

2. הדגימה נבדקה במעבדת אקודן.

3. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכם בתעודת מעבדה, מס' 13679 (חריגות מודגשות)

פרמטר	יחידות	בניין מרכזים 2000	תקן שפכים אסורים	תקן שפכים חריגים
מס' תעודת מעבדה		13679		
כלל מוצקים מרחפים	מג"ל	224		400
הגבה		5.39	תחום מותר 10 - 6	
כלורידים	מג"ל	612	430	
צח"ב כללי	מג"ל	1460		
צח"כ כללי	מג"ל	2053		800

דטרגנטים אניונים	מג"ל	41	40	
שמנים כלליים	מג"ל	38	200	
נתרן	מג"ל	490	230	

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

1. תכולת מפרידי השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.

2.

3. על מנהל העסק מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם העסק ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטת באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: moran@mey-herz.co.il.

4. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.

5. על מנהל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני יעמדו בטיב הנדרש בחוק.

ע"פ הכללים הנ"ל הינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים חריגים ואסורים.

בברכה,

אריק אבנר
מנהל ראשי
תאגיד מי הרצליה

דניאל סולומון
מנהל איכות הסביבה
אקודן

העתיקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' מורן חנן, מהנדסת מחלקת ביו, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. באמצעות דוא"ל
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל
תיק מפעל אלקטרוני