

כ"א סיון תשע"ב
11 יוני 2012
2012-0001-1142

לכבוד

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה- נאפס הרצליה
גלגלי הפלדה 3 הרצליה פיתוח

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיורים ולקחת דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 02.05.2012 נערך ביקור בעסק הנדון בהשתתפות:
מהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציג "אקודן" מר איציק אהרון, נציג "מי הרצליה"
שרון אדרי, בעל העסק.

להלן ממצאי הביקור:

1. בשעה 11:15 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השומן של המסעדה.
תעודת מעבדה מס' 12715.

2. הדגימה נבדקה במעבדת אקודן.

3. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכם בתעודת מעבדה, מס' 12715 (חריגות מודגשות)

פרמטר	יחידות	נאפס הרצליה	תקן שפכים אסורים	תקן שפכים חריגים
מס' תעודת מעבדה		12715		
כלל מוצקים מרחפים	מג"ל	895		400
הגבה		5.71	תחום מותר 10 - 6	
כלורידים	מג"ל	837	430	
צח"ב כללי	מג"ל	2477		
צח"כ כללי	מג"ל	4518		800
דטרגנטים אניונים	מג"ל	28.70	40	
שמנים כלליים	מג"ל	882	200	
נתרן	מג"ל	652	230	
זרחן	מג"ל	82		15

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

1. תכולת מפרידי השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.
 2. על מנהל העסק מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם העסק ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: moran@mey-herz.co.il
 3. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
 4. על מנהל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בטיב הנדרש בחוק.
- ע"פ הכללים הנ"ל הינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים חריגים ואסורים. לידעתך, מהבדיקה הבאה תחויב בהתאם ל"תעריף שירותי ביוב לשפכים".

אריק אבנר
מהנדס ראשי
תאגיד מי הרצליה

דניאל סולומון
מנהל איכות הסביבה
אקודן

העתיקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' מורן חנן, מהנדסת מחלקת ביוב, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. באמצעות דוא"ל
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל
תיק מפעל אלקטרוני