

י"ט סיון תשע"ג
28 מאי 2013
2013-0001-1557

לכבוד

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה- מסעדת סבסטיאן
רח' משכית 33 הרצליה פיתוח

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיורים ולקחת דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 30.04.2013 נערך ביקור בעסק הנדון בהשתתפות:
מהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציג "אקודן" מר איציק אהרון, נציג "מי הרצליה"
מר טל, נציג העסק

להלן ממצאי הביקור:

1. בשעה 12:02 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השמן של המסעדה. תעודת מעבדה מס' 26186. למסעדה מפריד שומן של 4 מ"ק.
2. הדגימה נבדקה במעבדת אקודן.
3. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכם בתעודת מעבדה, מס' 26186 (חריגות מודגשות)

תקן שפכים חריגים	תקן שפכים אסורים	מסעדת סבסטיאן	יחידות	פרמטר
		26186		מס' תעודת מעבדה
1000		3528	מג"ל	כלל מוצקים מרחפים
	תחום מותר 10 - 6	6.88		הגבה
	430	533	מג"ל	כלורידים
		3588	מג"ל	צח"ב כללי
2000		7700	מג"ל	צח"כ כללי
	40	67	מג"ל	דטרגנטים אניונים
	200	1816	מג"ל	שמנים כלליים
	230	522	מג"ל	נתרן
30		18.94	מג"ל	זרחן

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

1. תכולת מפרידי השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.
 2. יש לפעול להפחתת הכלורידים והנתרן בשפכי העסק.
 3. יש לפנות שמן אורגני משומש למחזור.
 4. כדי לעמוד בתקן ולא לחרוג במוצקים מרחפים יש להציב מלכודת מוצקים או רשתות איסוף בשטח המטבח.
 5. יש לפעול להפחתת הדטרגנטים בשפכי העסק על ידי שימוש בדטרגנטים ירוקים.
 6. על מנהל העסק מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם העסק ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: moran@mey-herz.co.il.
 7. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
 8. על בעל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בטיב הנדרש בחוק.
- ע"פ הכללים הנ"ל הינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים חריגים ואסורים.

בכבוד רב,

אריק אבנר
מהנדס ראשי
תאגיד מי הרצליה

דניאל סולומון
מנהל איכות הסביבה
אקודן

העתקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' מורן חנן, מהנדסת מחלקת ביוב, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. באמצעות דוא"ל
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל
תיק מפעל אלקטרוני