

כ"ח טבת תשע"ד  
31 דצמבר 2013  
2013-0001-3779

לכבוד

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה- מסעדת סבסטיאן  
רח' משכית 33 הרצליה פיתוח

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיוורים ולקחת דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 09.12.2013 נערך ביקור בעסק הנדון בהשתתפות:  
מהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציג "אקודן" גב' לירן, מנהלת המסעדה.

להלן ממצאי הביקור:

1. בשעה 12:15 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השמן של המסעדה. תעודת מעבדה מס' 28834. למסעדה מפריד שומן של 4 מ"ק.

2. הדגימה נבדקה במעבדת אקודן.

3. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכמו בתעודת מעבדה, מס' 28834 (חריגות מודגשות)

תקן שפכים חריגים	תקן שפכים אסורים	מסעדת סבסטיאן	יחידות	פרמטר
		28834		מס' תעודת מעבדה
1000		1175	מג"ל	כלל מוצקים מרחפים
	תחום מותר 10 - 6	5.05		הגבה
	430	308	מג"ל	כלורידים
		4380	מג"ל	צח"ב כללי
2000		5195	מג"ל	צח"כ כללי
	40	21	מג"ל	דטרגנטים אניונים
	200	760	מג"ל	שמנים כלליים
	230	264	מג"ל	נתרן
30		18.20	מג"ל	זרחן

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

1. תכולת מפרידי השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.
  2. יש לפעול להפחתת, הכלורידים והנתרן בשפכי העסק.
  3. יש לפנות שמן אורגני משומש למחזור.
  4. כדי לעמוד בתקן ולא לחרוג במוצקים מרחפים יש להציב מלכודת מוצקים או רשתות איסוף בשטח המטבח.
  5. על מנהל העסק מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם העסק ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: [moran@mey-herz.co.il](mailto:moran@mey-herz.co.il).
  6. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
  7. על בעל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני יעמדו בטיב הנדרש בחוק.
- ע"פ הכללים הנ"ל הינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים חריגים ואסורים.

בכבוד רב,

אריק  
מהנדס  
תאגי

דניאל סולומון  
מנהל איכות הסביבה  
אקודן

### העתקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל  
גב' מורן חנן, מהנדסת מחלקת ביוב, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל  
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. באמצעות דוא"ל  
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל  
תיק מפעל אלקטרוני