

כ"ד ניסן תשע"ג  
04 אפריל 2013  
2013-0001-1059

לכבוד

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה- מסעדת קולומבוס  
שד' אבא אבן פינת שנקר 2

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיוורים ולקחת דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 27.02.2013 נערך ביקור בעסק הנדון בהשתתפות:  
מהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציג "אקודן", מר קוסנטיני, נציג העסק.

להלן ממצאי הביקור:

1. בשעה 11:58 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השומן של המסעדה. תעודת מעבדה מס' 25693.

2. הדגימה נבדקה במעבדת אקודן.

3. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכמו בתעודת מעבדה, מס' 25693 (חריגות מודגשות)

תקן שפכים חריגים	תקן שפכים אסורים	מסעדת קולומבוס	יחידות	פרמטר
		25693		מס' תעודת מעבדה
400		1214	מג"ל	כלל מוצקים מרחפים
	תחום מותר 10 - 6	5.44		הגבה
	430	297	מג"ל	כלורידים
		3397	מג"ל	צח"ב כללי
800		4316	מג"ל	צח"כ כללי
	40	55	מג"ל	דטרגנטים אניונים
	200	1002	מג"ל	שמנים כלליים
	230	253	מג"ל	נתרן
15		16.40	מג"ל	זרחן

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

1. תכולת מפרידי השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.
  2. על מנהל העסק מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם העסק ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: [moran@mey-herz.co.il](mailto:moran@mey-herz.co.il).
  3. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
  4. על מנהל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בטיב הנדרש בחוק.
- ע"פ הכללים הנ"ל הינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים חריגים ואסורים.

בברכה,

אריק אבנר  
מהנדס ראשי  
תאגיד מי הרצליה

דניאל סולומון  
מנהל איכות הסביבה  
אקודן

העתקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל  
גב' מורן חנן, מהנדסת מחלקת ביוב, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל  
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. באמצעות דוא"ל  
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל  
תיק מפעל אלקטרוני