

כ"ד ניסן תשע"ג
04 אפריל 2013
2013-0001-1055

לכבוד

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה- קניון שבעת הכוכבים

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביו (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיורים ולקחת דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 04.03.2013 נערך ביקור בקניון הנדון בהשתתפות:
מהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציג "אקודן"
מר אפי חורי, סמנכ"ל תפעול, קניון שבעת הכוכבים

להלן ממצאי הביקור:

בקניון שלושה מפרידי שומן:

1. מפריד שומן מזון מהיר בנפח 5000 ליטר, המרכז את שפכי המסעדות ובתי הקפה בקניון.
2. מפריד שומן מנה בנפח 4000 ליטר, המרכז את שפכי סופרמרקט מנה וקפה ארומה.
3. מפריד שומן מסעדת הבאולינג בנפח 2000 ליטר, המרכז את שפכי מסעדת הבאולינג.

נלקחו 3 דגימות שפכים משלושת המפרידים שבקניון .

1. בשעה 11:46 נלקחה דגימת שפכים מברז דיגום במוצא מפריד השמן של מסעדת הבאולינג . תעודת מעבדה מס' 25762.
2. בשעה 11:48 נלקחה דגימת שפכים מברז דיגום במוצא מפריד השמן של מתחם המזון המהיר . תעודת מעבדה מס' 25763.
3. בשעה 11:49 נלקחה דגימת שפכים מברז דיגום במוצא מפריד השמן של סופרמרקט מנה וקפה ארומה . תעודת מעבדה מס' 25764.
4. הדגימות נבדקו במעבדת אקודן.

5. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכם בתעודות מעבדה 25762, 25763, 25764
(חריות מודגשות)

פרמטר	יחידות	מסעדת הבאולינג	מזון מהיר	מגה + קפה ארומה	תקן שפכים אסורים	תקן שפכים חריות
מס' תעודת מעבדה		25762	25763	25764		
כלל מוצקים מרחפים	מג"ל	648	430	300		400
הגבה		4.39	4.46	4.86	תחום מותר 10 - 6	
כלורידים	מג"ל	501	309	548	430	
צח"ב כללי	מג"ל	2676	1553	1623		
צח"כ כללי	מג"ל	4585	2597	2359		800
דטרגנטים אניונים	מג"ל	47	65	23	40	
שמנים כלליים	מג"ל	121	167	79	200	
נתרן	מג"ל	434	263	424	230	
זרחן	מג"ל	11.70		25.03		15

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

1. תכולת מפרידי השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.
2. על מנהל הקניון מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמה תחת שם הקניון ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטת באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: moran@mey-herz.co.il.
3. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
4. על מנהלת הקניון לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני יעמדו בטיב הנדרש בחוק.

ע"פ הכללים הנ"ל הינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים חריגים ואסורים.

אריק אבנרי
מהנדס ראשי
תאגיד מי הרצליה

דניאל סולומון
מנהל איכות הסביבה
אקודן

העתיקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' מורן חנן, מהנדסת מחלקת ביוב, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. באמצעות דוא"ל
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל
תיק מפעל אלקטרוני