

כ"ה טבת תשע"ג
07 ינואר 2013
2012-0001-1154

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה- קניון ארנה
רח' השונית 2 הרצליה

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיורים ולקוחות דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 11.12.2012 נערך ביקור בקניון הנדון בהשתתפות:
מהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציג "אקודן", איציק אהרון, נציג "מי הרצליה"
מר ג'ורג', מנהל תחזוקה של הקניון

להלן ממצאי הביקור:

- בקניון תשעה מפרידי שומן ובורות ביוב .
1. בור מס' 1, לצורך שפכים סניטריים.
 2. מפריד שומן מס' 2 בנפח 4000 ליטר, המרכז את שפכי תעשייה של אולם האירועים קסיופאה .
 3. בור מס' 3 לצורך שפכים סניטריים.
 4. מפריד שומן מס' 4 שטיפת הרכבים נסגר.
 5. מפריד שומן מס' 5 בנפח 4000 ליטר, המרכז את שפכי התעשייה של קפה נטו, שיפודי התקווה, קפה ג'ו ומסעדת פפגאיו.
 6. בור מס' 6 לצורך שפכים סניטריים.
 7. בור מס' 7 לצורך שפכים סניטריים.
 8. מפריד שומן מס' 8 בנפח 4000 ליטר, המרכז את שפכי התעשייה של מקדונלדס, מסעדת לוקה, קפה גרג, BISTRO 56 ובעתיד גם את NINE BAR.

9. **מפריד שומן מס' 9** בנפח 4000 ליטר, המרכז את שפכי התעשייה של מסעדת דרבי בר, מרפיס, קקאו, גלידה ביאנקו וסופר מרקט STOP.

נלקחו 4 דגימות שפכים.

1. בשעה 12:20 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השמן של מפריד מס' 2. תעודת מעבדה מס' 24951.

2. בשעה 12:09 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השמן של מפריד מס' 5. תעודת מעבדה מס' 24948.

3. בשעה 12:13 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השמן של מפריד מס' 8. תעודת מעבדה מס' 24949.

4. בשעה 12:17 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השמן של מפריד מס' 9. תעודת מעבדה מס' 24950.

5. הדגימות נבדקו במעבדת אקודן.

6. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכם בתעודות מעבדה מס' 24948, 24951, 24949 ו-24950 (חריגות מודגשות)

תקן שפכים חריגים	תקן שפכים אסורים	מפריד מס' 9	מפריד מס' 8	מפריד מס' 5	מפריד מס' 2	יחידות	פרמטר
		24950	24949	24948	24951		מס' תעודת מעבדה
400		236	702	162	331	מג"ל	כלל מוצקים מרחפים
	תחום מותר 10 - 6	6.08	5.49	6.23	6.95		הגבה
	430	473	357	492	734	מג"ל	כלורידים
		986	2347	686	590	מג"ל	צח"ב כללי
800		1494	4893	928	896	מג"ל	צח"כ כללי
	40	22	50	17	12.20	מג"ל	דטרגנטים אניונים
	200	124	222	59	100	מג"ל	שמנים כלליים
	230	417	458	445	573	מג"ל	נתרן
15			32.10			מג"ל	זרחן

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

1. תכולת מפרידי השומן של הקניון תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.
 2. על מנהל הקניון מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם הקניון ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד "מי הרצליה" לפקס: 09-9710829
ו/או למייל: moran@mey-herz.co.il
 3. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
 4. על מנהלת הקניון לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בטיב הנדרש בחוק.
- על פי הכללים הנ"ל הינך חורה באיכות השפכים ברמת שפכים חריגים ואסורים.

אריק אבנר
מנהל איכות ראשי
תאגיד מי הרצליה

דניאל סולומון
מנהל איכות הסביבה
אקודן

העתקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' מורן חנן, מהנדסת מחלקת ביוב, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. באמצעות דוא"ל
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל
תיק מפעל אלקטרוני