

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה- קניון שבעת הכוכבים

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיורים ולקחת דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 24.06.2014 נערך ביקור בקניון הנדון בהשתתפות:
מהנדס מישל מחיה ומהנדס ג'ורג' שטיינמן- נציגי "אקודן", מר יבגני- נציג קניון שבעת הכוכבים

להלן ממצאי הביקור:

בקניון שלושה מפרידי שומן:

1. מפריד שומן מזון מהיר בנפח 5000 ליטר, המרכז את שפכי המסעדות ובתי הקפה בקניון.
2. מפריד שומן מגה בנפח 4000 ליטר, המרכז את שפכי סופרמרקט מגה וקפה ארומה.
3. מפריד שומן מסעדת הבאולינג בנפח 2000 ליטר, המרכז את שפכי מסעדת הבאולינג.

נלקחו 3 דגימות שפכים משלושת המפרידים שבקניון .

1. בשעה 13:06 נלקחה דגימת שפכים מברז דיגום במוצא מפריד השמן של סופר מגה וקפה ארומה . תעודת מעבדה מס' 30780.

2. בשעה 13:09 נלקחה דגימת שפכים מברז דיגום במוצא מפריד השמן של מתחם המזון המהיר . תעודת מעבדה מס' 30782.

3. בשעה 13:08 נלקחה דגימת שפכים מברז דיגום במוצא מפריד השמן של מסעדת הבאולינג . תעודת מעבדה מס' 30781.

4. הדגימות נבדקו במעבדת אקודן.

5. פינוי וניקוי מפרידי השומן (של מזון מהיר ושל סופרמרקט מגה וקפה ארומה בבוצעו בתאריך 02/12/2013 . לא נירשמו פינוים באתר מאושר "ליפודן" השנה.

6. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכם בתעודות מעבדה 30780, 30781, 30782 (חריגות מודגשות)

פרמטר	יחידות	מגה + קפה ארומה	מזון מהיר	מסעדת הבאולינג	תקן שפכים אסורים	תקן שפכים חריגים
מס' תעודת מעבדה		30780	30781	30782		
כלל מוצקים מרחפים	מג"ל	222	25	912	-	400
הגבה		6.31	6.81	5.9	תחום מותר 10 - 6	-
כלורידים	מג"ל	162	115	165	430	-
צח"ב כללי	מג"ל	342	25	1489	-	-
צח"כ כללי	מג"ל	805	25	2500	-	800
דטרגנטים אניונים	מג"ל	5	7	30	40	-
שמנים כלליים	מג"ל	61	ND	53	200	-
נתן	מג"ל	ND	ND	ND	230	-

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

1. תכולת מפרידי השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.

2. חריגות חוזרות בהגבת השפכים מחייבת התקנת מערכת נטרול מתאימה.

3. על מנהל הקניון מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם הקניון ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: moran@mey-herz.co.il

4. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.

5. על מנהלת הקניון לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בטיב הנדרש בחוק.

ע"פ הכללים הנ"ל אינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים חריגים ואסורים.

בברכה,

תאגיד מי הרצליה
חברת "אקודן" - מרכז המומחים לתשתיות סביבה

העתקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' מורן חנון, מהנדסת מחלקת ביוב, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' ולרי פוהורליס, משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל