מי הרצליה בע"מ
תאגיד המים והביוב בהרצליה

אקודן
מרכז המומחים לתשתיות סביבה

כ"ז אדר תשע"ב
21 מרץ 2012
2012-0001-1520

לכבוד

<u>הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה- רונינג סושי</u>
רח' משכית 30 הרצליה פיתוח

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיורים ולקיחת דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 22.02.2012 נערך ביקור בעסק הנדון בהשתתפות:
מהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציג "אקודן"
מר איציק אהרון, נציג "מי הרצליה"
מר אלקסנדר דוידוב, בעל העסק.

<u>להלן ממצאי הביקור:</u>

1. בשעה 11:30 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השמן של המסעדה. תעודת מעבדה מס' 12206.

2. הדגימה נבדקה במעבדת אקודן.

3. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכמו בתעודת מעבדה, מס', 12206 (חריגות מודגשות)

פרמטר	יחידות	רונינג סושי	תקן שפכים אסורים	תקן שפכים חריגים
מס' תעודת מעבדה		12206		
כלל מוצקים מרחפים	מג"ל	428		400
הגבה		5.85	תחום מותר 6 - 10	
כלורידים	מג"ל	214	430	
צח"ב כללי	מג"ל	1162		
צח"כ כללי	מג"ל	2625		800
דטרגנטים אניונים	מג"ל	10	40	
שמנים כלליים	מג"ל	142	200	
נתרן	מג"ל	114	230	

מי הרצליה בע"מ
תאגיד המים והביוב בהרצליה

אקודן
מרכז המומחים לתשתיות סביבה

<u>על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:</u>

1. תכולת מפרידי השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.
2. על מנהל העסק מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. <u>קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם העסק ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר.</u> הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס:09-9710829 ו/או למייל: moran@mey-herz.co.il.
3. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד <u>מכל תכולתו</u>, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
4. על מנהל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני יעמדו בטיב הנדרש בחוק.

ע"פ הכללים הנ"ל הינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים חריגים ואסורים.
לידיעתך, מהבדיקה הבאה תחויב בהתאם ל"תעריף שירותי ביוב לשפכים".

בברכה,

מר דניאל סולומון

מנהל היחידה לאיכות הסביבה
חברת "אקודן"

אריק אבנרי
מהנדס ראשי
תאגיד מי הרצליה

<u>העתקים:</u>
גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' מורן חנן, מהנדסת מחלקת ביוב, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. באמצעות דוא"ל
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל
תיק מפעל אלקטרוני