

29 ינואר 2013
2013-0001-1376

לכבוד

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה ת. דלק פז רונית הרצליה כביש החוף הרצליה

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיורים ולקחת דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 19.12.2012 נערך ביקור בקניון הנדון בהשתתפות:
המהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציג "אקודן".

להלן ממצאי הביקור:

1. לא הוצגו אישורי פינוי ממפריד דלק של התחנה .
 2. בשעה 14:37 נלקחה דוגמה מזרם שפכים במוצא מפריד הדלק למערכת הביוב.
 3. עפ"י בדיקה בנייר אינדיקטור pH=6 לשם קבלת הדוגמה הוזרמו מים בתעלות המובילות למפריד הדלק. הדוגמה נמסרה לבדיקה במעבדת האיגוד.
- תוצאות הבדיקה כפי שסוכם בתעודת מעבדה 25051 .

פרמטר	יחידות	מס' 25051	שפכים חריגים [ערך, מג"ל]	שפכים אסורים [ערך, מג"ל]
הגבה - pH		6.61	-	תחום מותר 6-10
צח"כ כללי	מג"ל	802	800	-
שמן מינראלי	מג"ל	ND	-	20

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

על תחנת הדלק לעמוד בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק),
התשנ"ז - 1997.

1. תכולת מפרידי הדלק תפונה לפחות פעמים בשנה (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.
2. על מנהל התחנה מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי הדלק תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם התחנה ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: moran@mey-herz.co.il.
3. בכל פינוי של מפריד הדלק, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.

על בעל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני יעמדו בטיב הנדרש בחוק.
לידיעתך ע"פ הכללים הנ"ל במקרה של חריגה בשפכים תחויב ע"פ "תעריף שירותי ביוב לשפכים".

אריק אבנרי
מהנדס ראשי
תאגיד מי הרצליה

דניאל סולומון
מנהל איכות הסביבה
אגודת

הצתקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל מורן חנן, מהנדסת מחלקת ביוב, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. באמצעות דוא"ל. תיק מפעל אלקטרוני.