

05/07/2012
2012-0001-1272

לכבוד

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה ת. רחיצה ברק
מחלף הסירה, הרצליה

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיורים ולקחת דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 05.06.2012 נערך ביקור בתחנת רחיצה הנדון בהשתתפות:
המהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציג "אקודן".
מר איציק אהרון, נציג "מי הרצליה".
נציג התחנה.

להלן ממצאי הביקור:

1. לא הוצגו אישורי פינוי ממפריד שמן של התחנה.
 2. בשעה 15:00 נלקחה דוגמה מזרם שפכים במוצא מפריד השמן למערכת הביוב.
 3. עפ"י בדיקה בנייר אינדיקטור pH=7 הדוגמה נמסרה לבדיקה במעבדת האיגוד.
- תוצאות הבדיקה כפי שסוכמו בתעודת מעבדה 12995.

פרמטר	יחידות	מס' 12995	שפכים חריגים [ערך, מג"ל]	שפכים אסורים [ערך, מג"ל]
דטרגנטים אניוניים	מג"ל	44	-	40
שמן מינראלי	מג"ל	ND	-	20

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

על תחנת הדלק לעמוד בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק),
התשנ"ז - 1997.

1. תכולת מפרידי הדלק תפונה לפחות פעמים בשנה (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.
2. על מנהל התחנה מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי הדלק תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמה תחת שם התחנה ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: moran@mey-herz.co.il.
3. בכל פינוי של מפריד הדלק, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.

על בעל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בטיב הנדרש בחוק.

לידיעתך ע"פ הכללים הנ"ל מהבדיקה הבאה כל חריגה בשפכים תחויב ע"פ
"תעריף שירותי ביוב לשפכים".

אריק אבנר
מהנדס ראשי
תאגיד מי הרצליה

דניאל סולומון
מנהל איכות הסביבה
אגודת

העתיקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל
מורן חנן, מהנדסת מחלקת ביוב, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. באמצעות דוא"ל.
תיק מפעל אלקטרוני.