

19 נובמבר 2012
ה' כסלו תשע"ג
2012-0001-2419

לכבוד

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה ת. דלק פז האשל הרצליה
כביש החוף הרצליה

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיורים ולקחת דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 23.10.2012 נערך ביקור בקניון הנדון בהשתתפות:
המהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציג "אקודן".
מר אסף חזאי, מנהל התחנה.

להלן ממצאי הביקור:

1. בשעה 10:29 נלקחה דוגמה מזרם שפכים במוצא מפריד הדלק למערכת הביוב.

2. עפ"י בדיקה בנייר אינדיקטור pH=7 לשם קבלת הדוגמה הזרמו מים בתעלות המובילות למפריד הדלק. הדוגמה נמסרה לבדיקה במעבדת האיגוד.

תוצאות הבדיקה כפי שסוכמו בתעודת מעבדה 24490.

פרמטר	יחידות	תעודה מס' 24490	שפכים חריגים [ערך, מג"ל]	שפכים אסורים [ערך, מג"ל]
הגבה - pH		6.91	-	תחום מותר 6-10
צח"כ כללי	מג"ל	954	800	-
שמן מינראלי	מג"ל	47	-	20

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

על תחנת הדלק לעמוד בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק),
התשנ"ז - 1997.

1. תכולת מפרידי הדלק תפונה לפחות פעמים בשנה (עפ"י הוראות יצרן) או
בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו
בתקנים הקבועים בחוק.

2. על מנהל התחנה מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי הדלק תפונה
אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר
תרשמנה תחת שם התחנה ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר.
הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי
הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: moran@mey-herz.co.il.

3. בכל פינוי של מפריד הדלק, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד
על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.

על בעל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירונית יעמדו
בטיב הנדרש בחוק.
ע"פ הכללים הנ"ל הינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים חריגים ואסורים.

אריק אבנר
מהנדס ראשי
תאגיד מי הרצליה

דניאל סולומון
מנהל איכות הסביבה
אגודת

העתקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל
מורן חנון, מהנדסת מחלקת ביוב, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. באמצעות דוא"ל.
תיק מפעל אלקטרוני.