

07 דצמבר 2014
ט"ו כסלו תשע"ה
2014-0001-3070

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה- פרש מרקט רח' הנדיב 71 הרצליה

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"ד – 2014, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיורים ולקחת דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 12.11.14 לא ניתן לקחת דגימה- מפריד השומן לא היה מלא עד הסוף. הוסבר לנציג שיש למלא את המפריד במים אחרי כל פינוי.
בתאריך 25.11.14 נערך ביקור חוזר בעסק הנדון בהשתתפות:
מהנדסת מישל מחיה - נציגת "אקודן" ומר לאוניד שפיטלני, סגן מנהל הסניף.

להלן ממצאי הביקור:

- בשעה 12:01 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השומן של המרכול.
- הדגימה נבדקה במעבדת אקודן.
- רצ"ב תעודת מעבדה וסיכום תוצאות על פי כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"ד – 2014, בתעודות מספר 32220:

פרמטר	יחידות	פרש מרקט	תקן שפכים אסורים	תקן שפכים חריגים
מס' תעודת מעבדה		32220		
צח"כ כללי	מג"ל	1,435	-	800
כלורידים	מג"ל	528	430	-

לאור האמור לעיל להלן המלצותינו:

- יש למנוע שימוש יתר בדטרגנטים לא פריקים.
- תכולת מפרידי השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.
- על מנהל העסק מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשומנה תחת שם העסק ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטת באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829

ו/או למייל: oded@mey-herz.co.il.

4. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.

5. על מנהל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני יעמדו בטיב הנדרש בחוק.

לידיעתך, ע"פ הכללים הנ"ל הינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים חריגים ואסורים.

תאגיד מי הרצליה

חברת "אקודן" - מרכז המומחים לתשתיות סביבה

העתיקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. @
עודד גור, מהנדס מחלקת ביוב, מי הרצליה. @
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. @
תיק מפעל אלקטרוני

תעודת מעבדה מס' 32220

שם יחידה	נקודת דיגום - פרש מרקט - הרצליה - איגודן
זמן דגימה	25/11/2014 12:01
שם דוגם	מישל מחיה
זמן קבלה	25/11/2014 15:34

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה

שם	יח מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
105°C מרחפים ב TSS	מ"ג/ליטר	ND	SM 2540 D	U - 460	10	
550°C אפר ב	מ"ג/ליטר	ND	SM 2540 E			
דטרגנטים אניונים	מ"ג/ליטר	38.20	1.14697.0001 Merck Kit	U - 40		בוצע במילודע
הגבה-pH		6.03	SM 4500- H+ B	U - 10, L - 6		
כלורידים-Chlorides	מ"ג/ליטר	528	US EPA 300.0	U - 430	5	
צ.נ.ב כללי-BOD total	מ"ג/ליטר	510	SM 5210B		5	
צ.נ.כ כללי-COD total	מ"ג/ליטר	1,435	Merck14XXCOD	U - 880	50	
שמינים כלליים-Total Oils	מ"ג/ליטר	49	ASTM D 7066-04	U - 250	10	

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית על תוצאות בדיקה כלשהי
שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
יש להתיחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תעודת מעבדה מס' 32220

שם יחידה	נקודת דיגום - פרש מרקט - הרצליה - איגודן
זמן דגימה	25/11/2014 12:01
שם דוגם	מישל מחיה
זמן קבלה	25/11/2014 15:34

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה

שם	יח מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
פרמטרים מחושבים						
COD/BOD		ND		U - 4		
VSS/TSS		ND				
מרפחים נדיפים - VSS	מ"ג/ליטר	ND	TSS הפרש מחושב בין לאפר			

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית על תוצאות בדיקה כלשהי
שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
יש להתירחם למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תעודת מעבדה מס' 32220

שם יחידה מתכות - נקודת דיגום - פרש מרקט - הרצליה -
זמן דגימה 25/11/2014 12:01
שם דוגם מישל מחיה
זמן קבלה 25/11/2014 15:34

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה

שם	יח מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סך דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
נתרן-Na-Sodium	מ"ג/ליטר	353	EPA SW846 6010C	U - 230	100	

זמן סיום בדיקה 04/12/2014 12:38:56

שם מאשר ד"ר רוני חזן - מנהל המעבדה
חתימה
סוף דיווח