

23 ספטמבר 2014
כ"ח אלול תשע"ד
2014-0001-2481

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה ת. דלק "החושלים" רח' החושלים 5 הרצליה

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"ד – 2014, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיוורים ולקיחת דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 25.08.2014 נערך ביקור בקניון הנדון בהשתתפות: מהנדסת מישל מחיה ומהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציגי "אקודן" מר ברק יצחק- מנהל.

להלן ממצאי הביקור:

1. בשעה 12:40 נלקחה דוגמה מזרם שפכים במוצא מפריד הדלק למערכת הביוב.
2. לשם קבלת הדוגמה הוזרמו מים בתעלות המובילות למפריד הדלק. הדוגמה נמסרה לבדיקה במעבדת אקודן.
3. רצ"ב תוצאות מעבדה וסיכום תוצאות על פי כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד – 2014, בתעודות מספר 31401:

תקן שפכים חריגים	תקן שפכים אסורים	ת.ד. דלק החושלים	יחידות	פרמטר
		31401		מס' תעודת מעבדה
-	תחום מותר 10 - 6	6.89		הגבה
800	-	120	מג"ל	צח"כ כללי
-	20	ND	מג"ל	שמנים מינראלים

ND :non detected

לאור האמור לעיל להלן המלצותינו:

1. על תחנת הדלק לעמוד בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק), התשנ"ז - 1997.
2. תכולת מפרידי הדלק תפונה לפחות פעמים בשנה (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.
3. על מנהל התחנה מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי הדלק תפונה אך ורק לאתר מאושר.

קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמה תחת שם התחנה ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ואו למייל: oded@mey-herz.co.il

4. בכל פינוי של מפריד הדלק, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.

על בעל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני יעמדו בטיב הנדרש בחוק.

לידיעתך, ע"פ הכללים הנ"ל אינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים אסורים.

בברכה,

תאגיד מי הרצליה

חברת "אקודן" - מרכז המומחים לתשתיות סביבה

העתקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. @
עודד גור מהנדס מחלקת ביוב, מי הרצליה. @
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. @
תיק מפעל אלקטרוני.



אגודת מי איזור דן
רח' אבן גבירול 218, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096 תל אביב 61480
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקודן



תעודת מעבדה מס' 31401

שם יחידה	נקודת דיגום - תחנת דלק החושלים - הרצליה - איגודן
זמן דגימה	25/08/2014 12:40
שם דוגם	מישל מחיה
זמן קבלה	25/08/2014 13:14

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה

שם	יחידת מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
הגבה-pH		6.89	SM 4500- H+ B	U - 10 L - 6		
צ.נ.כ כללי-COD total	מ"ג/ליטר	120	Merck14XXCOD	U - 2000	50	
שמן מינרלי - Mineral Oil	מ"ג/ליטר	ND	ASTM D 7066-04	U - 20	10	

הערות:

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית על תוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים



אגודת מי אזור דן
 רח' אבן גבירול 218, תל אביב
 מען למכתבים ת.ד. 48096 תל אביב 61480
 טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
 אקודן



31/08/2014 07:08

תאריך בדיקה

רוני חזן

שם מאשר

חתימה

סוף דיווח

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית על תוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים