

23 ספטמבר 2014
כ"ח אלול תשע"ד
2014-0001-2474

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה ת. דלק פז האשל הרצליה כביש החוף/צומת הסירה הרצליה

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"ד – 2014, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיורים ולקחת דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 25.08.2014 נערך ביקור בקניון הנדון בהשתתפות: מהנדסת מישל מחיה ומהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציגי "אקודן" וגב' מור חדד, סגנית מנהל התחנה.

להלן ממצאי הביקור:

1. בשעה 09:38 נלקחה דוגמה מזרם שפכים במוצא מפריד הדלק למערכת הביוב. לשם קבלת הדוגמה הוזרמו מים בתעלות המובילות למפריד הדלק. הדוגמה נמסרה לבדיקה במעבדת האיגוד.

2. רצ"ב תוצאות מעבדה וסיכום תוצאות על פי כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד – 2014, בתעודות מספר 31395:

פרמטר	יחידות	ת.ד. פז האשל	תקן שפכים אסורים	תקן שפכים חריגים
מס' תעודת מעבדה		31395		
הגבה		6.72	תחום מותר 10 - 6	-
צח"כ כללי	מג"ל	247	-	800
שמיים מינרלים	מג"ל	ND	20	-

לאור האמור לעיל להלן המלצותינו:

- על תחנת הדלק לעמוד בתקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק), התשנ"ז - 1997.
- תכולת מפרידי הדלק תפונה לפחות פעמים בשנה (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.
- על מנהל התחנה מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי הדלק תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם התחנה ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ואו למייל: oded@mey-herz.co.il

4. בכל פינוי של מפריד הדלק, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.

על בעל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני יעמדו בטיב הנדרש בחוק.

ע"פ הכללים הנ"ל אינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים חריגים ואסורים.

בברכה,

תאגיד מי הרצליה

חברת "אקודן" - מרכז המומחים לתשתיות סביבה

העתקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה @
עודד גור, מהנדס מחלקת ביוב, מי הרצליה. @
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. @
תיק מפעל אלקטרוני.

תעודת מעבדה מס' 31395

שם יחידה	נקודת דיגום - ת. תדלוק פז האשל - הרצליה - איגודן
זמן דגימה	25/08/2014 09:38
שם דוגם	מישל מחיה
זמן קבלה	25/08/2014 13:13

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה

שם	יחידת מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
הגבה-pH		6.72	SM 4500- H+ B	U - 10 L - 6		
צ.נ.כ כללי-COD total	מ"ג/ליטר	247	Merck14XXXCOD	U - 2000	50	
שמן מינרלי - Mineral Oil	מ"ג/ליטר	ND	ASTM D 7066-04	U - 20	10	

הערות:

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית על תוצאות בדיקה כלשהי
שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
יש להתחשף למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים



אגודת מי אזור דין
רח' אבן גבירול 218, תל אביב
מען למכתבים ת.ד. 48096 תל אביב 61480
טל. 03-7419500 פקס. 03-7914505
אקודן



31/08/2014 07:08

תאריך בדיקה

רוני חזן

שם מאשר

חתימה

סוף דיווח

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית על תוצאות בדיקה כלשהי
שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים