

טבלה מס' 2 – ריכוז שנתי של בדיקות בקטריוולוגיות

מספר בדיקות				נקודות דיגום
תקינות	חריגות	בוצע ותקינות	מתוכנן לפי תוכנית דיגום	
63	1	62	63	בארות
104	1	103	104	בריכות
67		67	67	חיבורי מקורות
450		450	450	רשת אספקה
684	2	682	684	סה"כ

- התקן החדש קובע מי השתייה לא יכילו אף חיידק קוליפורם ב- 100 מ"ל מיס. היה ונמצא, קיימת חובה לבצע בדיקה חוזרת, במידה ובבדיקה החוזרת נתגלה שוב, יש לפעול בהתאם להנחיות משרד הבריאות או לאסור את המים לשתייה.